102 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、102 年 12 月份委託大杰環境科技股份有限公司共檢測 40 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

天主教輔仁大學 環境保護安全衛生中心 Fu Jen Catholic University

102.12.19

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	積健樓2F<L> NO.1010 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
2	積健樓2F<R> NO.1009 飲水機	<1	78	2013.12.10	符合規定
3	積健樓3F<R> NO.1011 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
4	文舍1F NO.1101 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
5	文舍2F<L> NO.1103 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
6	文舍3F<L> NO.1105 飲水機	<1	13	2013.12.10	符合規定
7	文舍4F<L> NO.1107 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
8	文舍4F<R> NO.1106 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
9	文舍3F<R> NO.1104 飲水機	<1	20	2013.12.10	符合規定
10	文舍2F<R> NO.1102 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
11	利瑪竇LM-2F<東R> NO.3020 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
12	和平1F NO.3115 飲水機	<1	8	2013.12.10	符合規定
13	和平2F NO.3116 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
14	和平3F<L> NO.3119 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
15	和平3F<R> NO.3117 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
16	和平4F<L> NO.3122 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
17	和平4F<R> NO.3120 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
18	和平5F<L> NO.3125 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
19	和平5F<R> NO.3123 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
20	進修部大樓1F<L><L代表西棟> NO.5003 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
21	進修部大樓8F<R> NO.5016 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
22	進修部大樓7F<R> NO.5014 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
23	進修部大樓6F<R> NO.5012 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
24	進修部大樓5F<R> NO.5010 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
25	舒德2F<推廣部> NO.2031 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
26	食科系3F NO.2059 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
27	運動場司令台<R> NO.0017 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
28	運動場籃球場 NO.0019 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
29	運動場司令台<後> NO.0018 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
30	田徑場 NO.0026 飲水機	<1	33	2013.12.10	符合規定
31	田徑場 NO.0025 飲水機	<1	18	2013.12.10	符合規定
32	田徑場 NO.0024 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
33	國璽樓1C RO水	<1	55	2013.12.10	符合規定
34	國璽樓2C RO水	<1	<5	2013.12.10	符合規定
35	國璽樓3C RO水	<1	63	2013.12.10	符合規定
36	國璽樓5C RO水	<1	70	2013.12.10	符合規定
37	DG醫學院大樓5F<R> NO.4010 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
38	DG醫學院大樓5F<L> NO.4011 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
39	DG醫學院大樓3F<L> NO.4007 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
40	DG醫學院大樓3F<R>走廊DG314前 NO.4006 飲水機	<1	<5	2013.12.10	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室 製表