天主教輔仁大學 環境保護安全衛生中心 Fu Jen Catholic University

輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	化學系1F NO.2012 飲水機	<1	78	2015.03.24	符合規定
2	文含2F<L> NO.1103 飲水機	<1	60	2015.03.24	符合規定
3	文德4F C NO.1119 飲水機	<1	18	2015.03.24	符合規定
4	新醫學院大樓9A育成中心<前> NO.4029 飲水機	<1	38	2015.03.24	符合規定
	以下空白				

註一 ： 飲用水質管理條例標準
總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
大腸桿菌群：6CFU/100mL
註二 ： 大腸桿菌群單位為CFU/100mL
總菌落數單位為CFU/mL
註三 ： 本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

大杰環境科技檢驗室　製表