

104 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機從 40 台提高為 80 台。

三、104 年 9 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗結果可參考附件或至環安衛中心網頁查看。

備註：「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
38	物理系1F NO.2004 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
39	化學系3F NO.2014 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
40	LA-102 NO.2016 飲水機	<1	15	2015.09.09	符合規定
41	LC-1F NO.2019 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
42	LC-3F NO.2020 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
43	宜美1F NO.2122 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
44	宜美2F NO.2123 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
45	文德4F NO.1113 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
46	文德3F<A> NO.1112 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
47	文德2F<A> NO.1111 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
48	文德1F<3116房> NO.1108 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
49	文華樓3F<R> NO.1003 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
50	文華樓4F NO.1004 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
51	游泳池女更衣室門口<右>NO.0014 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
52	游泳池女更衣室門口<左>NO.0015 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
53	游泳池辦公室旁 NO.0016 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
54	中美堂<CM104教授休息室> NO.0032 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
55	中美堂<R> NO.0012 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
56	中美堂<L> NO.0013 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
57	DG醫學院大樓6F<L> NO.4012 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
58	新醫學院大樓11A NO.4047 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
59	新醫學院大樓10A NO.4046 飲水機	<1	38	2015.09.09	符合規定
60	新醫學院大樓7A NO.4026 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
61	新醫學院大樓6A NO.4025 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
62	新醫學院大樓4<院辦公室> NO.4042 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
63	新醫學院大樓4B<茶水間> NO.4043 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
64	新醫學院大樓1<輔大診所茶水間> NO.4040 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
65	新醫學院大樓6C<茶水間> NO.4036 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
66	新醫學院大樓3C<茶水間> NO.4033 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
67	進修部大樓1F<R> NO.5002 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
68	進修部大樓2F<R> NO.5018 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
69	進修部大樓3F<R> NO.5006 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
70	進修部大樓4F<R> NO.5008 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
71	進修部大樓4F<L> NO.5009 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
72	進修部大樓ES114前走廊 NO.5020 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
73	進修部大樓ES209教師休息室 NO.5019 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
74	利瑪竇LM-6F(東) NO.3027 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
75	格物1F茶水間 NO.2141 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
76	格物1F NO.2140 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
77	立言1F<L> NO.2108 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
78	立言1F<廳> NO.2107 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
79	立言1F<修女院> NO.2106 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
80	進修部大樓10F ES1018外 NO.5022 飲水機	<1	<5	2015.09.09	符合規定
以下空白					
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					