

### 104 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機從 40 台提高為 80 台。

三、104 年 12 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果皆符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	新醫學院大樓5C茶水間 NO. 4035 飲水機	<1	63	2015. 12. 10	符合規定
2	DG醫學院大樓5F<L> NO. 4011 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
3	DG醫學院大樓3F<L> NO. 4007 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
4	DG醫學院大樓3F<R>DG314前 NO. 4006 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
5	新醫學院大樓一樓輔大診所大廳 NO. 4039 飲水機	<1	48	2015. 12. 10	符合規定
6	利瑪竇LM-5F<東> NO. 3026 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
7	利瑪竇LM-4F<東L> NO. 3024 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
8	利瑪竇LM-4F<教休室> NO. 3023 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
9	利瑪竇LM-3F<東L> NO. 3021 飲水機	<1	45	2015. 12. 10	符合規定
10	連修部大樓8F<R> NO. 5016 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
11	連修部大樓9F ES918 NO. 5021 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
12	DG醫學院大樓5F<R> NO. 4010 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
13	新醫學院大樓4C茶水間 NO. 4034 飲水機	<1	33	2015. 12. 10	符合規定
14	新醫學院大樓8C茶水間 NO. 4038 飲水機	<1	10	2015. 12. 10	符合規定
15	積健樓2F<R> NO. 1009 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
16	積健樓2F<L> NO. 1010 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
17	積健樓3F<R> NO. 1011 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
18	文閣樓8F<R> NO. 1036 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
19	文閣樓7F<R> NO. 1034 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
20	文閣樓6F<R> NO. 1032 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
21	文閣樓5F<R> NO. 1030 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
22	文閣樓4F<R> NO. 1028 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
23	文友樓3F NO. 1008 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
24	文友樓2F NO. 1007 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
25	文友樓1F NO. 1006 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
26	藝術學院4F<L> NO. 1021 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
27	藝術學院3F<L> NO. 1019 飲水機	<1	53	2015. 12. 10	符合規定
28	藝術學院4F<R> NO. 1020 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
29	藝術學院3F<R> NO. 1018 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
30	聖言樓SF-9F視教中心 NO. 2054 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
31	聖言樓SF-8F<R> NO. 2052 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
32	聖言樓SF-8F<L> NO. 2053 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
33	聖言樓SF-7F<L> NO. 2051 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
34	聖言樓SF-6F<L> NO. 2049 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
35	聖言樓SF-6F<R> NO. 2048 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
36	聖言樓SF-3F<R> NO. 2042 飲水機	<1	50	2015. 12. 10	符合規定
37	樹德樓2F<L> NO. 3008 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
38	樹德樓3F<L> NO. 3010 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
39	外語學院LC-4F NO. 2021 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
40	食料系3F NO. 2059 飲水機	<1	<5	2015. 12. 10	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準  
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)  
 大腸桿菌群：6CFU/100ml  
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100ml  
 總菌落數單位為CFU/mL  
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	評研所 NO.2033 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
42	宜真1F<L> NO.2115 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
43	宜真1F<R> NO.2105 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
44	宜善2F<R> NO.2116 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
45	宜善2F<L> NO.2117 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
46	宜真1F交誼廳 NO.2104 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
47	宜美4F<L> NO.2127 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
48	宜美3F<R> NO.2124 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
49	文圖七樓LL709 NO.1046 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
50	文研1F NO.1012 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
51	冠五樓1F NO.1039 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
52	冠五樓2F NO.1040 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
53	文舍1F NO.1101 飲水機	<1	33	2015.12.10	符合規定
54	文舍2F<R> NO.1102 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
55	信義2F<L> NO.3108 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
56	信義2F<R> NO.3107 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
57	和平1F NO.3115 飲水機	<1	13	2015.12.10	符合規定
58	和平2F NO.3116 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
59	信義1F<R> NO.3105 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
60	信義1F<L> NO.3106 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
81	潛水艇的天空 NO.0031 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
62	羅耀拉大樓2F後<右><SL253> NO.3048 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
63	法園1F NO.3028 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
64	法籃球場 NO.0030 飲水機	<1	40	2015.12.10	符合規定
65	商研所博士班研究室<前經食館> NO.3029 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
66	潛時樓B1<茶水間> NO.3030 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
67	潛時樓1F<左>女廁 NO.3031 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
68	潛時樓1F<右>男廁 NO.3032 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
69	潛時樓7F<左> NO.3038 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
70	潛時樓6F<左> NO.3037 飲水機	<1	73	2015.12.10	符合規定
71	潛時樓5F<左> NO.3036 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
72	格物2F<L> NO.2142 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
73	格物3F<L> NO.2140 飲水機	<1	23	2015.12.10	符合規定
74	立言2F<R> NO.2109 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
75	立言3F<L> NO.2112 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
76	物理系2F NO.2005 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
77	生科系LS207 NO.2010 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
78	生科系LS105 NO.2009 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
79	警衛室內 NO.0027 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
80	舒德樓2F<推廣部> NO.0033 飲水機	<1	<5	2015.12.10	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(未標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					

大杰環境科技檢驗室 製表