


105 學年度第 3 季飲水機水質檢測結果

一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。

二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機從 40 台提高為 80 台。

三、106 年 3 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數較高及 1 台飲水機有大腸桿菌，除立刻通知人員張貼暫停使用公告外，並通知廠商消毒、加強人員清洗與機台維護，複檢後飲水之總菌落數與大腸桿菌數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複查結果可參考附件。

備註：「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	文舍二樓<右>NO.1102 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
2	文舍三樓<左>NO.1105 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
3	文舍四樓<左>NO.1107 飲水機	<1	5.3*10 ²	2017.03.13	符合規定
4	文德八樓C NO.1124 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
5	文德七樓C NO.1123 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
6	文德四樓C NO.1119 飲水機	50	9.0*10 ²	2017.03.13	未符合規定
7	文德三樓C NO.1118 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
8	文德二樓C NO.1117 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
9	羅耀拉大樓五樓前SL501 NO.3058 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
10	羅耀拉大樓三樓前<右>SL347 NO.3050 飲水機	<1	1.1*10 ³	2017.03.13	符合規定
11	羅耀拉大樓三樓後<右>SL354 NO.3052 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
12	羅耀拉大樓三樓後<左>SL366 NO.3053 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
13	羅耀拉大樓三樓前<左>SL374 NO.3051 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
14	文華樓一樓NO.1001 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
15	進修部大樓五樓<右>NO.5010 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
16	進修部大樓五樓<左>NO.5011 飲水機	<1	18	2017.03.13	符合規定
17	進修部大樓九樓ES918外NO.5021 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
18	和平三樓<右>NO.3117 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
19	和平四樓<右>NO.3120 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
20	和平五樓<右>NO.3123 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
21	信義五樓<右>NO.3113 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
22	信義四樓<右>NO.3111 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
23	信義三樓<右>NO.3109 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
24	法園一樓NO.3028 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
25	商研所博士班研究室<前輕食館>NO.3029 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
26	法籃球場NO.0030 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
27	濟時樓八樓<左後>NO.3040 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
28	濟時樓八樓<左前>NO.3039 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
29	濟時樓九樓後<男廁旁>NO.3042 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
30	濟時樓九樓前<茶水間>NO.3041 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
31	立言四樓<左>NO.2114 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
32	格物二樓<右>NO.2143 飲水機	<1	5	2017.03.13	符合規定
33	格物三樓<右>NO.2147 飲水機	<1	13	2017.03.13	符合規定
34	文研二樓NO.1013 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
35	野聲樓YP322 NO.0001 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
36	野聲樓YP317 NO.0002 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
37	野聲樓YPB12A NO.0003 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
38	宜善四樓<右>NO.2120 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
39	舒德樓四樓<學務處>NO.0035 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
40	舒德樓四樓<總務處>NO.0036 飲水機	<1	<5	2017.03.13	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
 總菌落數單位為CFU/mL
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	數學系三樓NO. 2007 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
42	數學系四樓NO. 2008 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
43	化學系二樓NO. 2013 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
44	化學系一樓NO. 2012 飲水機	<1	8	2017. 03. 13	符合規定
45	LA-2f NO. 2018 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
46	LA-2f NO. 2017 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
47	理工綜合教室LH NO. 2015 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
48	兒家系三樓NO. 2060 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
49	食營系二樓NO. 2056 飲水機	<1	28	2017. 03. 13	符合規定
50	食營系一樓NO. 2035 飲水機	<1	5	2017. 03. 13	符合規定
51	藝術學院B1樓女廁旁NO. 1015 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
52	藝術學院一樓NO. 1016 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
53	藝術學院二樓NO. 1017 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
54	藝術學院三樓<R>NO. 1018 飲水機	<1	5	2017. 03. 13	符合規定
55	文研三樓NO. 1014 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
56	DG醫學院大樓四樓<R>NO. 4008 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
57	DG醫學院大樓四樓<L>NO. 4009 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
58	DG醫學院大樓二樓<R>NO. 4005 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
59	新醫學院大樓9C茶水間NO. 4044 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
60	新醫學院大樓8C茶水間NO. 4038 飲水機	<1	8	2017. 03. 13	符合規定
61	新醫學院大樓7C茶水間NO. 4037 飲水機	<1	55	2017. 03. 13	符合規定
62	新醫學院大樓5C茶水間NO. 4035 飲水機	<1	43	2017. 03. 13	符合規定
63	新醫學院大樓9A育成中心<前>NO. 4029 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
64	新醫學院大樓9A育成中心<後>NO. 4030 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
65	新醫學院大樓8A<MD847系辦>NO. 4028 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
66	新醫學院大樓8A NO. 4027 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
67	新醫學院大樓5A NO. 4024 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
68	新醫學院大樓2A NO. 4021 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
69	新醫學院大樓1A NO. 4020 飲水機	<1	5	2017. 03. 13	符合規定
70	利瑪竇LM-3F<東R>NO. 3022 飲水機	<1	60	2017. 03. 13	符合規定
71	利瑪竇LM-2F<東R>NO. 3020 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
72	利瑪竇LM-1F<東R>NO. 3017 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
73	伯達樓二樓<R>NO. 3012 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
74	伯達樓二樓<L>NO. 3013 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
75	伯達樓一樓NO. 3011 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
76	伯達樓三樓<R>NO. 3014 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
77	樹德樓二樓<R>NO. 3007 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
78	樹德樓一樓NO. 3005 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
79	物理系一樓NO. 2004 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
80	LC-3F NO. 2020 飲水機	<1	<5	2017. 03. 13	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					