

107 學年度第 1 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。
- 二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機 從 40 台提高為 80 台。
- 三、107 年 9 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果有 1 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	兒家系一樓<107門前>NO. 2023 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
2	餐旅系二樓NO. 2024 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
3	食科系三樓NO. 2059 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
4	聖言樓SF二樓<L>NO. 2041 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
5	聖言樓SF二樓<R>NO. 2040 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
6	聖言樓SF三樓<L>NO. 2043 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
7	聖言樓SF四樓<L>NO. 2045 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
8	聖言樓SF四樓<R>NO. 2044 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
9	聖言樓SF五樓<R>NO. 2046 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
10	聖言樓SF五樓<L>NO. 2047 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
11	聖言樓SF七樓<R>NO. 2050 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
12	利瑪竇LM二樓<教休息室>NO. 3018 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
13	利瑪竇LM三樓<東L>NO. 3021 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
14	利瑪竇LM四樓<東L>NO. 3024 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
15	利瑪竇LM四樓<教休息室>NO. 3023 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
16	進修部大樓一樓<R>NO. 5002 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
17	進修部大樓一樓<L>NO. 5003 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
18	進修部大樓二樓<L>NO. 5005 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
19	進修部大樓二樓<R>NO. 5018 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
20	進修部大樓ES209教師休息室NO. 5019 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
21	進修部大樓四樓<L>NO. 5009 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
22	進修部大樓五樓<L>NO. 5011 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
23	進修部大樓五樓<R>NO. 5010 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
24	進修部大樓七樓<L>NO. 5015 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
25	DG醫學院大樓三樓<L>NO. 4007 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
26	DG醫學院大樓五樓<L>NO. 4011 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
27	DG醫學院大樓六樓<L>NO. 4012 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
28	游泳池女更衣室門口<左>NO. 0015 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
29	游泳池辦公室旁NO. 0016 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
30	游泳池女更衣室門口<右>NO. 0014 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
31	新醫學院大樓4B<茶水間>NO. 4043 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
32	新醫學院大樓3C<茶水間>NO. 4033 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
33	新醫學院大樓6A NO. 4025 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
34	新醫學院大樓7A NO. 4026 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
35	新醫學院大樓10A前MD1014 NO. 4048 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
36	新醫學院大樓10A NO. 4046 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
37	新醫學院大樓11A會議廳MD1105 NO. 4049 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
38	新醫學院大樓4A<406>NO. 4023 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
39	積健樓三樓<R>NO. 1011 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
40	積健樓二樓<R>NO. 1009 飲水機	<1	<5	2018. 09. 19	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
 總菌落數單位為CFU/mL
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	耕莘樓三樓NO.2003 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
42	生科系LS303 NO.2011 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
43	LC-四樓NO.2021 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
44	德芳外語大樓三樓NO.2073 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
45	德芳外語大樓二樓NO.2072 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
46	綜合教室<理工綜合教室LH>NO.2015 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
47	宜真一樓<R>NO.2115 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
48	譯研所NO.2033 飲水機	<1	1.2*10 ³	2018.09.19	符合規定
49	織品系四樓NO.2029 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
50	織品系三樓NO.2028 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
51	織品系二樓NO.2027 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
52	藝術學院三樓<L>NO.1019 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
53	冠五樓二樓NO.1040 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
54	冠五樓一樓NO.1039 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
55	文開樓八樓<L>NO.1037 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
56	文開樓一樓<R>NO.1022 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
57	文開樓一樓<L>NO.1023 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
58	文舍一樓NO.1101 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
59	文德一樓<3116房>NO.1108 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
60	文德四樓NO.1113 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
61	文德三樓<A>NO.1112 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
62	文德二樓<A>NO.1111 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
63	和平一樓NO.3115 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
64	信義一樓<R>NO.3105 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
65	信義一樓<L>NO.3106 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
66	羅耀拉大樓四樓前<左><SL490>NO.3057 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
67	羅耀拉大樓四樓後<左><SL481>NO.3056 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
68	羅耀拉大樓四樓後<右><SL470>NO.3055 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
69	課外活動組辦公室<舊育成中心一樓>NO.0043 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
70	課外活動組辦公室<舊育成中心二樓>NO.0044 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
71	濟時樓四樓<左>NO.3035 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
72	濟時樓三樓<左>NO.3034 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
73	濟時樓二樓<左>NO.3033 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
74	立言一樓<L>NO.2108 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
75	立言一樓<廳>NO.2107 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
76	格物一樓茶水間NO.2141 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
77	格物一樓NO.2140 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
78	文開樓四樓<R>NO.1028 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
79	文開樓六樓<R>NO.1032 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
80	文開樓五樓<R>NO.1030 飲水機	<1	<5	2018.09.19	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
 總菌落數單位為CFU/mL
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準