

108 學年度第 3 季飲水機水質檢測結果

- 一、 依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。
- 二、 依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機 從 40 台提高為 80 台。
- 三、 109 年 3 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果皆符合標準， 並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	食營工廠NO.2030 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
2	食營系一樓NO.2035 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
3	食營系二樓NO.2056 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
4	兒家系三樓NO.2060 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
5	織品系五樓NO.2036 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
6	織品系六樓NO.2037 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
7	文研三樓NO.1014 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
8	文華樓四樓NO.1004 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
9	進修部大樓十樓ES1018外NO.5022 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
10	進修部大樓六樓<L> NO.5013 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
11	DG醫學院大樓一樓<R> NO.4002 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
12	DG醫學院大樓二樓<R> NO.4005 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
13	DG醫學院大樓四樓<L> NO.4009 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
14	新醫學院大樓9C茶水間NO.4044 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
15	新醫學院大樓8C茶水間NO.4038 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
16	新醫學院大樓7C茶水間NO.4037 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
17	新醫學院大樓5C茶水間NO.4035 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
18	新醫學院大樓5A NO.4024 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
19	新醫學院大樓9A育成中心<後>NO.4030 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
20	新醫學院大樓9A育成中心<前>NO.4029 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
21	新醫學院大樓8A<MD847系辦>NO.4028 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
22	新醫學院大樓8A NO.4027 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
23	新醫學院大樓2A NO.4021 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
24	新醫學院大樓1A NO.4020 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
25	中美堂<L> NO.0013 飲水機	<1	13	2020.03.18	符合規定
26	中美堂<R> NO.0012 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
27	利瑪竇LM-一樓<東>NO.3017 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
28	利瑪竇LM-二樓<東R> NO.3020 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
29	利瑪竇LM-三樓<東R> NO.3022 飲水機	<1	43	2020.03.18	符合規定
30	伯達樓一樓<R> NO.3011 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
31	伯達樓二樓<L> NO.3013 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
32	伯達樓二樓<R> NO.3012 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
33	樹德樓二樓<R> NO.3007 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
34	樹德樓一樓NO.3005 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
35	化學系二樓NO.2013 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
36	數學系四樓NO.2008 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
37	野聲樓YP322 NO.0001 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
38	野聲樓YP317 NO.0002 飲水機	<1	5	2020.03.18	符合規定
39	舒德樓四樓<學務處>NO.0035 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
40	舒德樓五樓<總務處>NO.0036 飲水機	<1	<5	2020.03.18	符合規定
	以下空白				
<p>註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL</p> <p>註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL</p> <p>註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準</p>					

