

## 108 學年度第 4 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗 機構檢測。
- 二、依 102 學年度第 1 次環安衛委員會決議，於 103 學年度開始每季檢測飲水機 從 40 台提高為 80 台。
- 三、109 年 6 月份共檢測 80 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	織品系一樓NO.2026 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
2	織品系地下室NO.2025 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
3	織品系二樓NO.2027 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
4	文華樓三樓<R> NO.1003 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
5	文華樓二樓<R> NO.1002 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
6	文友樓二樓NO.1007 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
7	文友樓三樓NO.1008 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
8	文開樓三樓<R> NO.1026 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
9	文開樓二樓<R> NO.1024 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
10	積健樓二樓<L> NO.1010 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
11	積健樓一樓重訓室 NO.0032 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
12	體適能中心<文德地下室>NO.0029 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
13	新醫學院大樓11A NO.4047 飲水機	<1	5	2020.06.10	符合規定
14	新醫學院大樓3A NO.4022 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
15	新醫學院大樓9C<MD934-2> NO.4045 飲水機	<1	15	2020.06.10	符合規定
16	DG醫學院大樓二樓<L> NO.4004 飲水機	<1	80	2020.06.10	符合規定
17	DG醫學院大樓一樓<L> NO.4003 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
18	DG醫學院大樓地下室<R> NO.4001 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
19	伯達樓三樓<R> NO.3014 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
20	利瑪竇LM四樓<東R> NO.3025 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
21	利瑪竇LM四樓<教休息室> NO.3023 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
22	利瑪竇LM二樓<教休息室> NO.3018 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
23	進修部大樓六樓<R> NO.5012 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
24	進修部大樓四樓<R> NO.5008 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
25	進修部大樓三樓<R> NO.5006 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
26	進修部大樓二樓<L> NO.5005 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
27	羅耀拉大樓四樓前<右><SL461> NO.3054 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
28	羅耀拉大樓四樓後<右><SL470> NO.3055 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
29	羅耀拉大樓二樓後<左><SL265> NO.3049 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
30	羅耀拉大樓二樓前<左><SL272> NO.3047 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
31	樹德樓三樓<R> NO.3009 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
32	樹德樓三樓<R>LW305茶水間內 NO.3008 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
33	聖言樓SF一樓<L> NO.2039 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
34	聖言樓SF-B1樓NO.2038 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
35	聖言樓SF二樓<L> NO.2041 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
36	水電工室NO.0028 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
37	耕莘樓二樓NO.2002 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
38	化學系三樓NO.2014 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
39	LA-102 NO.2016 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
40	舒德樓三樓<藝文中心>NO.0034 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準  
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)  
 大腸桿菌群：6CFU/100mL  
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL  
 總菌落數單位為CFU/mL  
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
41	CF輔幼一樓NO. 2034 飲水機	<1	23	2020.06.10	符合規定
42	CF輔幼二樓NO. 2055 飲水機	<1	13	2020.06.10	符合規定
43	宜聖四樓A棟A04-001茶水間NO. 2164 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
44	宜聖四樓C棟C04-015旁電視間NO. 2165 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
45	宜聖四樓C棟C04-016旁閱覽區NO. 2166 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
46	宜聖九樓A棟A09-001茶水間NO. 2179 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
47	宜聖九樓C棟C09-015旁電視間NO. 2180 飲水機	<1	1.6*10 <sup>3</sup>	2020.06.10	符合規定
48	宜聖九樓C棟C09-016旁閱覽區NO. 2181 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
49	文園一樓LL122 NO. 1042 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
50	文園二樓LL201 NO. 1043 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
51	冠五樓一樓NO. 1039 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
52	宜美一樓會客室<104> NO. 2128 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
53	民生二館一樓NO. 2057 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
54	理園劇場後台<辦公區>NO. 0032 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
55	文德一樓<大廳>NO. 1109 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
56	文德一樓<聖堂旁>C NO. 1116 飲水機	<1	23	2020.06.10	符合規定
57	文德五樓C NO. 1120 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
58	文德六樓NO. 1115 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
59	文德六樓C NO. 1122 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
60	文舍二樓<L> NO. 1103 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
61	文舍三樓<R> NO. 1104 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
62	文舍四樓<R> NO. 1106 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
63	立言四樓<R>東側NO. 2113 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
64	立言三樓<R>東側NO. 2111 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
65	立言二樓西側NO. 2110 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
66	潛水艇的天空NO. 0031 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
67	格物四樓<L> NO. 2149 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
68	格物四樓<R> NO. 2151 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
69	信義三樓<L>NO. 3110 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
70	信義四樓<L>NO. 3112 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
71	信義五樓<L>NO. 3114 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
72	和平五樓<L> NO. 3125 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
73	和平四樓<L> NO. 3122 飲水機	<1	4.2*10 <sup>2</sup>	2020.06.10	符合規定
74	和平三樓<L> NO. 3119 飲水機	<1	25	2020.06.10	符合規定
75	省植物社球場NO. 0020 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
76	省植物社球場NO. 0025 飲水機	<1	10	2020.06.10	符合規定
77	省植物社球場NO. 0022 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
78	仁愛社團二樓NO. 0042 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
79	宜善三樓<L> NO. 2118 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
80	宜善三樓<R> NO. 2119 飲水機	<1	<5	2020.06.10	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準

總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)

大腸桿菌群：6CFU/100mL

註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL

總菌落數單位為CFU/mL

註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準