

111 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、111 年 12 月份共檢測 86 台飲水機，檢測結果有 2 台飲水機之總菌落數較高，已請廠商加強消毒放水。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

輔仁大學水質檢驗結果一覽表



序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	餐旅系二樓NO. 2024 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
2	藝術學院四樓(L)靠教室(應美系)NO. 1021 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
3	文友樓一樓NO. 1006 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
4	文開樓八樓(R)NO. 1036 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
5	文開樓七樓(R)NO. 1034 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
6	文開樓四樓(R)NO. 1028 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
7	游泳池女更衣室門口(左)NO. 0015 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
8	積健樓三樓(R)NO. 1011 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
9	積健樓一樓重訓室NO. 0032 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
10	新醫學大樓1(輔大診所茶水間)NO. 4040 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
11	新醫學大樓三樓(圖書館)(右)NO. 4041 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
12	新醫學大樓五樓(圖書館)自學中心NO. 4051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
13	新醫學大樓4A NO. 4042 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
14	DG醫學大樓地下室(R)NO. 4001 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
15	進修部大樓ES114前走廊NO. 5020 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
16	進修部大樓八樓(L)NO. 5017 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
17	進修部大樓七樓(L)NO. 5015 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
18	進修部大樓三樓(L)NO. 5007 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
19	利瑪竇LM-五樓(東)NO. 3026 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
20	利瑪竇LM-四樓(東L)NO. 3024 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
21	仁愛社團一樓NO. 0041 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
22	羅耀拉大樓三樓前(左)(SL374)NO. 3051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
23	羅耀拉大樓二樓後(右)(SL253)NO. 3048 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
24	羅耀拉大樓一樓(左)(SL116)NO. 3045 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
25	法籃球場NO. 0030 飲水機	<1	83	2022. 12. 09	符合規定
26	濟時樓一樓(左)女廁NO. 3031 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
27	濟時樓二樓(右)NO. 3043 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
28	濟時樓七樓(左)NO. 3038 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
29	濟時樓六樓(左)NO. 3037 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
30	濟時樓五樓(左)NO. 3036 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
31	濟時樓四樓(左)NO. 3035 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
32	聖言樓SF-七樓(L)NO. 2051 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
33	聖言樓SF-六樓(R)NO. 2048 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
34	聖言樓SF-六樓(L)NO. 2049 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
35	聖言樓SF-三樓(R)NO. 2042 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
36	樹德樓三樓(L)NO. 3010 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
37	樹德樓二樓(L)NO. 3006 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
38	生科系LS207 NO. 2010 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
39	野聲樓YPB12A NO. 0003 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
40	焯埕館四樓NO. 0008 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
41	舒德二樓(推廣部)NO. 0033 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
42	進修部大樓一樓(R)NO. 5002 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
43	進修部大樓一樓(L)NO. 5003 飲水機	<1	<5	2022. 12. 09	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/ml.(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100ml.
 總菌落數單位為CFU/ml
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準

