

112 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果

- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、112 年 12 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準。其中有 2 台飲水機總菌落數檢驗值較高，已請廠商加強消毒放水，並請負責人員加強清洗並增加清潔次數。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。

輔仁大學水質檢驗結果一覽表



序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	警衛室內NO.0027 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
2	文友樓一樓NO.1006 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
3	文開樓八樓(R)NO.1036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
4	文開樓七樓(R)NO.1034 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
5	文開樓四樓(R)NO.1028 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
6	積健樓三樓(R)NO.1011 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
7	積健樓一樓重訓室NO.0032 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
8	DG醫學院大樓一樓(R)NO.4002 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
9	DG醫學院大樓地下室(R)NO.4001 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
10	新醫學院大樓1(輔大診所茶水間)NO.4040 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
11	新醫學院大樓7A NO.4026 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
12	新醫學院大樓6C(茶水間)NO.4036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
13	新醫學院大樓三樓(圖書館)右NO.4041 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
14	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心右NO.4051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
15	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心左NO.4052 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
16	新醫學院大樓4A NO.4042 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
17	進修部大樓八樓(R)NO.5016 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
18	進修部大樓八樓(L)NO.5017 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
19	進修部大樓七樓(L)NO.5015 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
20	進修部大樓一樓(L)NO.5003 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
21	進修部大樓三樓(L)NO.5007 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
22	進修部大樓ES102左NO.5020 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
23	仁愛社團一樓NO.0041 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
24	利瑪竇LM-四樓(東L)NO.3024 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
25	利瑪竇LM-五樓(東)NO.3026 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
26	樹德樓三樓(L)NO.3010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
27	樹德樓二樓(L)NO.3006 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
28	羅耀拉大樓二樓後(右)(SL253)NO.3048 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
29	羅耀拉大樓三樓前(左)(SL374)NO.3051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
30	羅耀拉大樓一樓(左)(SL116)NO.3045 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
31	法籃球場NO.0030 飲水機	<1	50	2023.12.29	符合規定
32	濟時樓一樓(左)女廁NO.3031 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
33	濟時樓二樓(右)NO.3043 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
34	濟時樓七樓(左)NO.3038 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
35	濟時樓六樓(左)NO.3037 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
36	濟時樓五樓(左)NO.3036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
37	濟時樓四樓(左)NO.3035 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
38	淨心堂一樓NO.0010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
39	和平二樓NO.3116 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
40	和平三樓(R)NO.3117 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
41	信義三樓(R)NO.3109 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
42	信義二樓(R)NO.3107 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
43	信義二樓(L)NO.3108 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
	以下空白				

註一：飲用水質管理條例標準
 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網)
 大腸桿菌群：6CFU/100mL
 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL
 總菌落數單位為CFU/mL
 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	餐旅系二樓NO.2024 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
45	宜善二樓(L)NO.2117 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
46	宜善二樓(R)NO.2116 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
47	宜聖一樓舍監休息室NO.2159 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
48	宜聖七樓A棟A07-001茶水間NO.2173 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
49	宜聖七樓C棟C07-015旁電視間NO.2174 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
50	宜聖七樓C棟C07-016旁閱覽區NO.2175 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
51	宜聖六樓A棟A06-001茶水間NO.2170 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
52	宜聖六樓C棟C06-015旁電視間NO.2171 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
53	宜聖六樓C棟C06-016旁閱覽區NO.2172 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
54	宜美二樓NO.2123 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
55	文研一樓NO.1012 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
56	文圖教授休息室LL112NO.1047 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
57	文圖五樓LL507NO.1045 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
58	運動場看台二樓茶水間(左)NO.0018 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
59	運動場看台二樓茶水間(右)NO.0019 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
60	籃球場左1NO.0020 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
61	籃球場左2NO.0021 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
62	籃球場右2NO.0023 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
63	籃球場右1NO.0022 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
64	排球場(左)NO.0024 飲水機	<1	9.4*10 ²	2023.12.29	符合規定
65	排球場(右)NO.0025 飲水機	<1	7.5*10 ²	2023.12.29	符合規定
66	聖言樓SF-七樓(L)NO.2051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
67	聖言樓SF-六樓(L)NO.2049 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
68	聖言樓SF-六樓(R)NO.2048 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
69	聖言樓SF-三樓(R)NO.2042 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
70	格物一樓NO.2140 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
71	格物二樓(L)NO.2142 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
72	格物三樓(L)NO.2146 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
73	立言一樓東側NO.2108 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
74	立言二樓東側NO.2109 飲水機	<1	50	2023.12.29	符合規定
75	立言二樓(M)中側NO.2101 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
76	立言一樓西側NO.2106 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
77	立言三樓(M)中側NO.2102 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
78	立言四樓(M)中側NO.2103 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
79	立言四樓(R)東側NO.2113 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
80	焯韶館B1NO.0005 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
81	耕莘樓一樓(大廳)NO.2001 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
82	耕莘樓二樓NO.2002 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
83	數學系四樓NO.2008 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
84	生科系LS207NO.2010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
85	LA-二樓左NO.2018 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
86	舒德二樓(推廣部)NO.0033 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					